

1. W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej na terenie ośrodka Jurajska Przystań oraz przeanalizowaniu możliwości montażowych instalacji PV zwracamy się z zapytaniem o możliwość zmiany lokalizacji modułów PV i dopuszczenie montażu modułów na dachu budynku hotelowego z zapleczem kuchennym.

Według naszej opinii zaproponowana w Załączniku nr 1 „Zakres i wymagania”, lokalizacja na dachu budynku restauracyjnego i 4 budynkach letniskowych nie jest korzystana do montażu instalacji PV zarówno pod kątem technicznym (słabe konstrukcje dachów, zacinienie od drzew, itp.) jak i ekonomicznym (większy koszt okablowania, robocizny, straty na przesył energii, itp.)  
**Zamawiający dopuszcza wariant montażu paneli PV na dachu budynku hotelowego z zapleczem kuchennym oraz na budynku restauracyjnym. Ostateczny wariant zostanie wybrany na etapie projektu.**

2. W dokumencie SIWP strona 3/9 punkt 11 figuruje "montaż baterii dławików kompensacyjnych " Czy Zamawiający będzie wymagał montażu dławików baterii kompensacyjnych ? Falownik sam w sobie również kompensuje moc bierną, jednak kompensują tę którą sam wytworzy.

**Zamawiający wymaga montażu niezależnej baterii dławików kompensacyjnych ze względu na duże obecnie upływy energii biernej pojemnościowej do sieci energetycznej.**

3. W dokumencie SIWP figuruje lista preferowanych producentów m.in pojawiły się tam panele producenta JA SOLAR, które mają 12 lat gwarancji na wady ukryte oraz 25 lat spadku mocy liniowej, natomiast w dokumencie zakres i wymagania na stronie 13-14 widnieje informacja, że gwarancja nie może być niższa niż 15 i 25 lat. Chcielibyśmy Państwu zaproponować moduł producenta Ja Solar jednak martwię się, że brak spójności w wytycznych może sprawić że nie spełnimy warunków oferty. Bardzo proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania panelu producenta Ja Solar zgodnie z głównym zapytaniem.

**Zamawiający wymaga, aby gwarancja nie była niższa niż 15 lat (na wady ukryte) i 25 lat (spadek mocy liniowej).**

4. Czy do oferty można dołączyć oświadczenie że w dniu ewentualnego podpisania umowy w życie wejdzie polisa na kwotę 1 000 000 zł ? Na ten moment nasza polisa jest mniejsza gdyż nie było konieczności zawierania polisy na wyższą kwotę, jednak jeśli zdecydują się Państwo na wybór naszej oferty bez problemu możemy podnieść wartość polisy z dniem wejścia umowy w życie.

**Zamawiający wyraża zgodę na złożenie do oferty oświadczenia zobowiązującego oferenta do załączenia polisy zgodnej z wymogami SIWP najpóźniej w dniu podpisania umowy**